

BILAN 2007 2008 2009

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

SYNDICAT DE L'EAU DE L'ESPEROU

Exploitant

SYNDICAT DE L'EAU DE L'ESPEROU

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages

- ◆ PRISE DE LA BORIE DU PONT (ETE)
- ◆ SOURCES DE L'ESCOUTADOU

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION DE L'ESPEROU

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique.

QUELLE EAU BUVEZ VOUS ?

**Distribution
L'ESPEROU**

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 25 valeurs mesurées : 40,0% - maxi. : 30 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

Eau de très mauvaise qualité

MINÉRALISATION

10 valeurs mesurées : mini. : 0,0 °F - maxi. : 1,0 °F - moyenne : 0,5 °F
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau douce, très peu calcaire.

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

NITRATES

13 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 1,7 mg/L - moyenne : 0,9 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES TOTAUX

4 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,00 µg/l
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau ne présentant pas de pesticides.

TURBIDITÉ

28 valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 1,5 NFU - moyenne : 0,2 NFU
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Turbidité à surveiller

CONCLUSION

**Eau de TRES MAUVAISE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
impropre à la consommation humaine**

Seules une désinfection permanente de l'eau produite par les sources de l'Escoutadou et la remise en état des captages sont de nature à résoudre ces défauts de qualité.

L'eau est de nature à dissoudre le PLOMB éventuellement présent dans les canalisations publiques et privées. Les usagers sont invités à procéder à des soutirages plus importants avant boisson et après période de stagnation.

Pour lutter contre les caries dentaires, un apport complémentaire de FLUOR sous forme de sels ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire.

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Michel MARZIN

