

## BILAN 2012-2013-2014

### GESTIONNAIRES DE LA DISTRIBUTION

Responsable de la distribution :  
MAIRIE DE TREVES

Exploitant :  
MAIRIE DE TREVES

### D'OU VIENT L'EAU QUE VOUS BUVEZ ?

Vous êtes alimenté à partir du  
(des) captage(s) :

SOURCE DU PONT DE  
ROUVIER  
PRISE DES FOURNELS

et par les installations de traitement :  
STATION DE TREVES

## QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique

## Distribution TREVES (VILLAGE)

population desservie : 100 habitants (200 en été)

## RESULTATS

### BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 16 valeurs mesurées : 93,8% - maxi : 1 GTCF/100ml  
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

**Eau de qualité satisfaisante**

### MINERALISATION - DURETE

6 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 3,9°F - maxi. : 23,0 °F - moyenne : 14,6°F  
Référence de qualité : aucune

**Eau peu calcaire**

### NITRATES

10 valeurs mesurées : mini. : 0,65 mg/l - maxi. : 8,5 mg/l - moyenne : 2,6 mg/l  
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l

**Eau présentant peu ou pas de nitrates**

### FLUOR

4 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 0,00 mg/l - maxi. : 0,07 mg/l - moyenne : 0,04 mg/l  
Limite de qualité à ne pas dépasser: 1.5 mg/l

Eau peu fluorée ; Pour lutter contre la carie den-taire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de supplémentation médicamenteuse est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de moins de 12 ans consultez votre médecin.

### PESTICIDES

Tous les résultats de la série d'analyses de pesticides réalisée au point de production ont été conformes.

Concentration maximale en pesticides totaux : <0,1 µg/l.

## CONCLUSION

**Eau de QUALITE SATISFAISANTE.**